



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko - Biała dn. 06.11.2020r.

ZSCKR.AW.343-26/472/2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej polegających na remoncie miejsc postojowych przy budynku warsztatów mechanizacji oraz remoncie części starego ogrodzenia” (znak sprawy: 4/RB/2020/PN)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do siwz o treści:

„W specyfikacji zostały podane wymagania dla panelu ogrodzenia : grubość drutu poziomego 6 mm, pionowego 4 mm.

W ogrodzeniach stosuje się standardowo następujące rozwiązania:

1. Panel z przegięciami typu 3D , oczko 50*200, drut poziomy i pionowy 5 mm lub 4 mm.
2. Panel płaski typu 2D, oczko 50*200 mm, drut poziomy dwa razy fi 6 mm, pionowy fi 5 mm.

Bardzo proszę o doprecyzowanie tego warunku dla panelu oraz podanie jaki typ należy zastosować. W załącznikach specyfikacja techniczna dla tych dwóch typów paneli ogrodzeniowych.”

Odpowiedź:

Należy zastosować panel typu 3D, o oczkach 50*200, drut poziomy i pionowy 5 mm.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego
im. Stanisława Szumca
mgr Katarzyna Hofman - Kępyś



**Sieć
Szkoł
Rolniczych
MRIRW**

ul. Akademii Umiejętności 1
43-300 BIELSKO-BIAŁA

tel.: 33 814 14 49
tel./fax: 33 814 98 97

e-mail: ogrodnik@mzo.bielsko.pl
www.ogrodnik-bielsko.edu.pl

NIP 937-11-15-305