ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZSCKR.AW.343-18/...357.../2020

Bielsko - Biała dn. 17.09.2020r.

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych – pracowni warsztatów szkolnych i dwóch szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej (znak sprawy: 3/RB/2020/PN)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dysponuje projektem robót geologicznych dot. wykonania dolnego źródła? Jeżeli tak to prosimy i jego udostępnienie.
   **Odpowiedź:**
   Ze względu na zakres prac projektowych ( projekt budowlany) Zamawiający nie dysponuje projektem prac geologicznych

2. Czy w zakresie postępowania jest wykonanie projektu geologicznego dolnego źródła?
   **Odpowiedź:**
   Tak, w zakresie wynikającym z planowanej ilości i głębokości odwiertów.
   Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót należy przewidzieć wszystkie prace niezbędne do poprawnego wykonania zadania.

3. Czy można wykonać np. 5 odwiertów o głębokości 133 m zamiast 7 o głębokości 95 m ?
   **Odpowiedź:**
   Tak, można.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Hofman-Kępys